



Ofício nº 118/2021/SL/SMG

Ijuí, 5 de julho de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador JORGE GILMAR AMARAL DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal
Nesta

Assunto: **Pedido de Informação nº 1.029/2021.**

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que associado aos meus respeitosos cumprimentos agradeço a preocupação do Vereador Requerente, encaminho resposta conforme documento anexo, enviado pelo Departamento Municipal de Energia de Ijuí - DEMEI.

Restrito ao exposto e na certeza de ter atendido à solicitação, fico à disposição para quaisquer outras informações porventura necessárias, aproveitando para reiterar votos de elevada estima e especial consideração.

ANDREI COSSETIN SCZMANSKI
Prefeito



Ijuí, 28 de Junho de 2021.

Ao Senhor
Matheus Pompeo

Assunto: Solicitação Informações Ocorrência de Falta de Energia

Prezado senhor, ao cumprimentar Vossa Senhoria, vem-se por meio deste, encaminhar as considerações técnicas pertinentes ao Pedido de Informações – Requerimento nº 02/2021, referente à faltas de energia elétrica ocorridas próximas ao estabelecimento comercial denominado de Open Gastro Pub.

Consultando o sistema informatizado E2-COD, que mantém os registros de ocorrências de irregularidades no sistema de distribuição, constata-se que efetivamente nos dois últimos anos houve diversas atuações nos dispositivos de proteção, tanto da subestação SE Ijuí-1, como dos elos fusíveis da rede primária de distribuição que suprem de energia o consumidor em questão. Avaliando as causas destas interrupções percebe-se que, em sua maioria, são causadas em períodos de chuvas e ventos fortes.

De forma a minimizar estas faltas de energia algumas ações já foram tomadas e outras se encontram em fase de implementação. Num primeiro momento efetuou-se a condução das árvores com possibilidade de contato com a rede de média tensão do alimentador AI-12, responsável pelo suprimento de energia ao setor que o consumidor requerente se encontra. Além disto, está sendo promovida a reconfiguração do sistema de proteção da rede primária do alimentador, de forma a tornar o mesmo mais seletivo, o que irá reduzir drasticamente o número de ocorrências de interrupção no fornecimento de energia elétrica, melhorando os indicadores de qualidade no local. Além disto, assim que possível, a ideia é instalar um dispositivo de proteção com



atuação repetidora (religador) na derivação da rede primária localizada na esquina da Rua do Comércio com a Emil Glitz, que terá como finalidade específica permitir a coordenação e seletividade entre os dispositivos de proteção instalados em cascata, aumentando a confiabilidade do sistema de suprimento.

Desta forma, reiteramos que o Demei atua permanentemente no sentido de promover melhorias aos seus consumidores. Agradecemos ao vereador Matheus Pompeo e à Câmara de Veradores por resguardar os interesses da comunidade e destacar que estamos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas que porventura persistam.

Atenciosamente,

Sandro Alberto Bock
Eng^o Eletricista – CREA 100.918